別表　　[法第9条の3第6項]

水質検査結果［一般廃棄物最終処分場］　令和8年9月

令和 8 年 11 月 16 日
鹿足郡不燃物処理組合

水質の区分	放流水						地下水					
採取場所	最終処分場採水場所のとおり						採取場所	最終処分場採水場所のとおり				
採取年月日	令和8年9月9日						採取年月日	令和8年9月9日				
測定結果が得られた日	令和8年11月4日						測定結果が得られた日	令和8年11月4日				
項目	測定結果	基準値（1リットルにつき）					項目	測定結果		基準値（1リットルにつき）		
	放流水							上流側井戸	下流側井戸			
1	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)	0.5未満	5mg/l	以下			1	カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l	以下
2	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	0.5未満	30mg/l	以下			2	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと	
3	フェノール類含有量	0.2未満	5mg/l	以下			3	鉛	0.005未満	0.005未満	0.01mg/l	以下
4	銅含有量	0.01未満	3mg/l	以下			4	六価クロム	0.01未満	0.01未満	0.05mg/l	以下
5	亜鉛含有量	0.01未満	2mg/l	以下			5	砒素	0.005未満	0.005未満	0.01mg/l	以下
6	溶解性鉄含有量	0.1未満	10mg/l	以下			6	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/l	以下
7	溶解性マンガン含有量	0.1未満	10mg/l	以下			7	アルキル水銀	検出せず	検出せず	検出されないこと	
8	クロム含有量	0.2未満	2mg/l	以下			8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出せず	検出せず	検出されないこと	
9	大腸菌数	1未満	800CFU/ml	以下			9	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l	以下
10	りん含有量	0.27	16mg/l(日間平均8)	以下			10	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l	以下
11	カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.03mg/l	以下			11	塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l	以下
12	シアン化合物	0.1未満	1mg/l	以下			12	1,2－ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/l	以下
13	有機りん化合物	0.1未満	1mg/l	以下			13	1,1－ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1mg/l	以下
14	鉛及びその化合物	0.01未満	0.1mg/l	以下			14	1,2－ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l	以下
15	六価クロム化合物	0.02未満	0.5mg/l	以下			15	1,1,1－トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	1mg/l	以下
16	ひ素及びその化合物	0.008	0.1mg/l	以下			16	1,1,2－トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/l	以下
17	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	0.0005未満	0.005mg/l/l	以下			17	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l	以下
18	アルキル水銀化合物	検出せず	検出されないこと				18	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/l	以下
19	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満	0.003mg/l	以下			19	1,3－ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l	以下
20	トリクロロエチレン	0.002未満	0.1mg/l	以下			20	チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/l	以下
21	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.1mg/l	以下			21	シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l	以下
22	ジクロロメタン	0.002未満	0.2mg/l	以下			22	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l	以下
23	四塩化炭素	0.0002未満	0.02mg/l	以下			23	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l	以下
24	1・2－ジクロロエタン	0.0004未満	0.04mg/l	以下			24	セレン	0.002未満	0.002未満	0.01mg/l	以下
25	1・1－ジクロロエチレン	0.002未満	1mg/l	以下			25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.35	0.47	10mg/l	以下
26	シス－1・2－ジクロロエチレン	0.004未満	0.4mg/l	以下			26	ふっ素	0.08未満	0.08未満	0.8mg/l	以下
27	1・1・1－トリクロロエタン	0.0005未満	3mg/l	以下			27	ほう素	0.01未満	0.01未満	1mg/l	以下
28	1・1・2－トリクロロエタン	0.0006未満	0.06mg/l	以下			28	1，4－ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l	以下
29	1・3・－ジクロロプロペン	0.0002未満	0.02mg/l	以下			29	ダイオキシン類	0.0000078	0.00032	1pg-TEQ/l	以下
30	チウラム	0.006未満	0.06mg/l	以下			放流水					
31	シマジン	0.003未満	0.03mg/l	以下			36	ふっ素及びその化合物	0.1未満		15mg/l(海域以外)	以下
32	チオベンカルブ	0.02未満	0.2mg/l	以下			37	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	31.0		合計量200mg/l	以下
33	ベンゼン	0.001未満	0.1mg/l	以下								
34	セレン及びその化合物	0.002未満	0.1mg/l	以下			38	1，4-ジオキサン	0.005未満		0.5mg/l	以下
35	ほう素及びその化合物	0.3	50mg/l(海域230)	以下			39	ダイオキシン類	0.0004		10pg－TEQ	以下