

別表 [法第9条の3第6項]

水質検査結果 [一般廃棄物最終処分場] 令和元年11月

令和2年1月6日
鹿足郡不燃物処理組合

水質の区分		放流水				地下水					
採取場所		最終処分場採水場所のとおりに				採取場所		最終処分場採水場所のとおりに			
採取年月日		令和1年11月20日				採取年月日		令和1年11月20日			
測定結果が得られた日		令和1年12月27日				測定結果が得られた日		令和1年12月27日			
項目		測定結果				項目		測定結果			
		基準値(1リットルにつき)						基準値(1リットルにつき)			
		放流水						上流側井戸			
								下流側井戸			
1	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)	検出せず	5mg/l	以下	1	カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.01mg/l	以下	
2	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	検出せず	30mg/l	以下	2	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと		
3	フェノール類含有量	0.2未満	5mg/l	以下	3	鉛	0.005未満	0.005未満	0.01mg/l	以下	
4	銅含有量	0.01	3mg/l	以下	4	6価クロム	0.02未満	0.02未満	0.05mg/l	以下	
5	亜鉛含有量	0.01未満	2mg/l	以下	5	砒素	0.005未満	0.005未満	0.01mg/l	以下	
6	溶解性鉄含有量	0.1未満	10mg/l	以下	6	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/l	以下	
7	溶解性マンガン含有量	0.1未満	10mg/l	以下	7	アルキル水銀	検出せず	検出せず	検出されないこと		
8	クロム含有量	0.2未満	2mg/l	以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出せず	検出せず	検出されないこと		
9	大腸菌群数	検出せず	m3につき日間平均3000個以下		9	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l	以下	
10	りん含有量	0.05未満	16mg/l(日間平均8)	以下	10	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l	以下	
11	カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.1mg/l	以下	11	塩化ビニルモノマー	0.0003未満	0.0003未満	0.002mg/l	以下	
12	シアン化合物	0.1未満	1mg/l	以下	12	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/l	以下	
13	有機りん化合物	0.1未満	1mg/l	以下	13	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1mg/l	以下	
14	鉛及びその化合物	0.01未満	0.1mg/l	以下	14	1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l	以下	
15	六価クロム化合物	0.04未満	0.5mg/l	以下	15	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	1mg/l	以下	
16	ヒ素及びその化合物	0.005未満	0.1mg/l	以下	16	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/l	以下	
17	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	0.0005未満	0.005mg/l/l	以下	17	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l	以下	
18	アルキル水銀化合物	検出せず	検出されないこと		18	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/l	以下	
19	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満	0.003mg/l	以下	19	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l	以下	
20	トリクロロエチレン	0.002未満	0.1mg/l	以下	20	チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/l	以下	
21	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.1mg/l	以下	21	シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l	以下	
22	ジクロロメタン	0.002未満	0.2mg/l	以下	22	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l	以下	
23	四塩化炭素	0.0002未満	0.02mg/l	以下	23	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l	以下	
24	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.04mg/l	以下	24	セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.01mg/l	以下	
25	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	1mg/l	以下	25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.13	0.49	10mg/l	以下	
26	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.4mg/l	以下	26	ふっ素及びその化合物	0.08未満	0.08未満	0.8mg/l	以下	
27	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	3mg/l	以下	27	ほう素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	1mg/l	以下	
28	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.06mg/l	以下	28	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l	以下	
29	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.02mg/l	以下	29	ダイオキシン類	0.0000081	0.0002	1pg-TEQ/l	以下	
30	チウラム	0.006未満	0.06mg/l	以下	放流水						
31	シマジン	0.003未満	0.03mg/l	以下	36	ふっ素及びその化合物	0.1未満	/	15mg/l(海域以外)	以下	
32	チオベンカルブ	0.02未満	0.2mg/l	以下	37	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.2		合計量200mg/l	以下	
33	ベンゼン	0.001未満	0.1mg/l	以下	38	1,4-ジオキサン	0.005未満		0.5mg/l	以下	
34	セレン及びその化合物	0.002未満	0.1mg/l	以下	39	ダイオキシン類	0.00041		10pg-TEQ	以下	
35	ほう素及びその化合物	0.1未満	50mg/l(海域230)	以下							